

Referensnr: OVK-2021-12-07 Soluret Färjestaden-	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning Färjestadens Hamn 5:13 /7A	Adress Norra Hamnplan			
Byggnadsnamn Brf Soluret Färjestaden	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH 19	Antal LOK
Byggnadsägare Brf Soluret Färjestaden	Adress Norra Hamnplan 7A		Postnr 386 30	Ort Färjestaden
OVK-ansvarig Christer Carlsson	Telefonnr 070-3499545	E-post I.christer.carlsson@gmail.com		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
TA/FA1-19	1	2021-11-15	Godkänd	2024-11-23	Lägenheter,Rådhus	BBR3

Funktionskontrollant Stefan Rundberg	Telefonnummer +46705288484	E-post stefan.rundberg@omangruppen.com	
Företag Ömangruppen Svenska AB, OST	Postadress Gengasvägen 6	Postnummer 572 36	Postort Oskarshamn
Behörighet Riks-K	Giltighetstid 2022-09-27	Datum och signatur 2021-12-20	
Certifikatnummer 3741	Certifikatororganisation Kiwa		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr TA/FA1-19	Besiktningsskat. 1	Uppdragstyp Återkommande	Besiktningdatum 2021-11-15
Fastighetsbeteckning Färjestadens Hamn 5:13 /7A	Byggnadsnamn Brf Soluret Färjestaden	Byggnadsnr	Signatur
Verksamhet Lägenheter,Radhus	Adress Norra Hamnplan		

Systemtillhörighet

Fläkt	Projekterat flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s)	Pk Pa Projekterat	Pk Pa Uppmätt
TA/FA1-19	40/43	40/43		
Fläktyp	Mätmetod	Drifttimmar/vecka	Installationsår	Märkeffekt (kW)
FTX		Kontinuerligt	2006	1100 w/Lgh
VVX	Renblåsning Pa	Betjänar	Placering	
		Lägenheter,Radhus	Förråd	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ventilationsritningar saknas.	0

Energibesparande förslag

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Färjestadens Hamn 5:13 /7A		Norra Hamnplan			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Brf Soluret Färjestaden			OVK-2021-12-07 Soluret Färjestaden-NY		
Funktionskontrollant		Företag			
Stefan Rundberg		Ömangruppen Svenska AB, OST			
Behörighet		Övrigt			
Riks-K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnamn
TA/FA1-19	Godkänd	2021-11-15	2024-11-23	Lägenheter,Radhus	BBR3

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Signatur